



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16 11 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 46509

Найменування об'єкта експертизи: Труби із нержавіючої сталі діаметром 15-168 мм, системи KAN-therm Inox

Виготовлений у відповідності із:-

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 730640

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для мереж холодного та гарячого водопостачання та опалення, в тому числі для господарсько-питного водопостачання, для протипожежних систем, в установках стиснутого повітря, теплових насосах, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: «KAN Sp.z o.o.», 16-001 Bialystok-Kleosin, ul. Zdrojowa, 51, Польща,
тел.: (0048) 85-74-99-200, факс (0048) 85-74-99-201

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник (власник) експертизи: : ТОВ «КАН-ТЕРМ ЮЕЙ», Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67, корпус Г, Код за ЄДРПОУ 41276279

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами розгляду та аналізу документів, наданих заявником, оцінки ризику для здоров'я населення, Труби із нержавіючої сталі діаметром 15-168 мм, системи KAN-therm Inox за: концентрацією міграції, не більше (мг/дм³): свинцю - 0,03, кадмію - 0,001, міді - 1,0, цинку - 1,0, заліза - 0,3, нікелю - 0,1, кобальту - 0,1 згідно СанПін 42-123-4240-86 "Допустимих кількостей міграції (ДКМ) хімічних речовин, що виділяються з полімерних і інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами і методи їх визначення". Рівень сумарної питомої активності природних радіонуклідів не повинен перевищувати 370 Бк/кг, НРБУ-97.

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись умов транспортування, зберігання, використання готових виробів згідно інструкції виробника.

Поводження з відходами – згідно з вимогами чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт Труби із нержавіючої сталі

діаметром 15-168 мм, системи KAN-therm Inox, за наданим заявником зразком та наданою документацією, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з чинним законодавством України вибірково на відповідність вимогам СанПін 42-123-4240-86

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

03680, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 34,
санітарно-гігієнічний корпус, тел.456-10-68

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії, член-кор. НАМН України,
професор

№ 92 від 13.11.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)



Бардов В.Г.
(прізвище, ініціали)