



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І. (прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.11 2018 р.

№ 602-123-20-3/46506

Найменування об'єкта експертизи: Профілі з полімерів етилену системи KAN-therm: прокладка профільна для розподільчого шву
Виготовлений у відповідності із:-

Код за ДКПІ, УКТЗЕД: 391610

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для використання в якості крайової теплоізоляції для відокремлення гріючих плит один від одного або від стін в системах підлогового опалення, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: «KOTAR Sp.z o.o.», 56-100 Wolow, ul. Kosciuszki 33, Польща,
тел.: (0048) 71 389 23 16, факс (0048) 71 389 44 94

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник (власник) експертизи: ТОВ «КАН-ТЕРМ ЮЕЙ», Україна, 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 67, корпус Г, Код за ЄДРПОУ 41276279

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

За результатами розгляду та аналізу документів, наданих заявником, оцінки ризику для здоров'я населення, Профілі з полімерів етилену системи KAN-therm: прокладка профільна для розподільчого шву відповідають вимогам за вмістом шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати їх ГДК: формальдегід - 0,003 мг/м³, ізопропиловий спирт - 10,0 мг/м³, пропиловий спирт-10,0 мг/м³; поліпропилен -10,0 мг/м³, бутиловий спирт - 10,0 мг/м³, ацетон - 200,0 мг/м³, гексан - 300,0 мг/м³, спирт ізобутиловий - 1,0 мг/м³, бутиловий спирт-10,0 мг/м³. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»..

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

Поводження з відходами – згідно з вимогами чинного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт Профілі з полімерів етилену системи KAN-therm: прокладка профільна для розподільчого шву, за наданим заявником зразком та наданою документацією, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: Маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Інституту гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

03680, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, тел.456-10-68

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії, член-кор. НАМН України, професор

№ 96 від 13.11.2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)


(підпис)

Бардов В.Г.
(прізвище, ініціали)

