



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.03. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 9492

Труби поліетиленові PE-Xc, PE-Xa, PE-RT, PE-RT/AL/PE-RT, PE-Xc/AL/PE-Xc, PE-Xc/AL/PE-HD

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

В системах центрального і підлогового опалення, холодного питного та гарячого водопостачання. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«KAN Sp.z.o.o.», Польща, Polska, 16-001, Bialystok-Kleosin, ul. Zdrojowa 51, www.kan-therm.com

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «КАН», Україна, 04209, м. Київ, вул. Богатирська, 11, код ЄДРПОУ: 30677272

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівень запаху не більше 1 балу. Рівень міграції шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДКМ, а саме: формальдегіду – 0,1 мг/л; етилацетату – 0,1 мг/л; спиртів: пропілового, ізопропілового – 0,1 мг/л; бутилового, ізобутилового – 0,5 мг/л відповідно до «Інструкції по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» № 4259-87 від 05.03.87р.

Питна вода після проходження через труби та фітинги за органолептичними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003, ацетальдегіду – 0,01; рівень запаху не більше 2-х балів відповідно до Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затверджені Наказом МОЗ № 1139 від 29.12.2012).

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання продукції здійснювати у відповідності з інструкціями від виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби поліетиленові PE-Xc, PE-Xa, PE-RT, PE-RT/AL/PE-RT, PE-Xc/AL/PE-Xc, PE-Xc/AL/PE-HD, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 23.03.2021 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до «Інструкції по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве» № 4259-87 від 05.03.87р, ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затверджені Наказом МОЗ № 1139 від 29.12.2012).

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3784 від 23.03.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

 Чернюк В.І.