



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Головне управління Держсанепідслужби у  
Кіровоградській області

(назва установи)

вул.Пушкіна, 40/9, м.Кіровоград, 25006

(місцезнаходження)

(0522) 33-12-52, тел./факс: 33-12-97

Заступник головного державного санітарного  
лікаря Кіровоградської області

(посада)

Ланкмілер Т.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 10.12.2013р.

№ 05.03.02-03/112949

**З'єднувальні деталі, фасоні вироби системи KAN –therm Steel із оцинкованої сталі**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 730799

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД артикул)

**Для мереж водяного охолодження та систем опалення закритого типу. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Фірма "KAN Sp.z o.o.", Польща, 16-001 Bialystok-Kleosin, ul.Zdrojowa 51, тел.: (0048) 85-74-99-200, факс: (0048) 85-74-99-201**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Фірма "KAN Sp.z o.o.", Польща, 16-001 Bialystok-Kleosin, ul.Zdrojowa 51, тел.: (0048) 85-74-99-200, факс: (0048) 85-74-99-201**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Контракт відсутній. Постачається представництвом фірми.**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

(згідно СанПін 42-123-4240-86 "Допустимих кількостей міграції (ДКМ) хімічних речовин, що виділяються з полімерних і інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами і методи їх визначення"): допустима концентрація міграції, не більше (мг/дм<sup>3</sup>): свинцю - 0,03, кадмію - 0,001, міді - 1,0, цинку - 1,0.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

**Дотримуватись умов транспортування, зберігання, використання готових виробів згідно інструкції виробника.**

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи З'єднувальні деталі, фасоні вироби системи KAN –therm Steel із оцинкованої сталі, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: гарантується виробником**

**Етикетка повинна бути на державній мові, із зазначенням виробника, складу сировини.**

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 10.12.2018 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Контроль продукції здійснюється на відповідність вимогам СанПін 42-123-4240-86. Періодичні лабораторні випробування (розширений контроль за показниками безпеки) партій продукції, що ввозяться, здійснюються на відповідність вимогам цього висновку та санітарного законодавства України.**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у  
Кіровоградській області

вул.Пушкіна, 40/9, м.Кіровоград, 25006, тел.:  
(0522) 33-12-52, тел./факс: 33-12-97

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 231 від 10.12.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Черненко О.М.