



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Головне управління Держсанепідслужби у
Кіровоградській області

(назва установи)

вул.Пушкіна, 40/9, м.Кіровоград, 25006

(місцезнаходження)

(0522) 33-12-52, тел./факс: 33-12-97

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного
лікаря Кіровоградської області

(посада)

Ланкмілер Т.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 20.12.2013р.

№ 05.03.02-03/116899

Труби сталеві, оцинковані діаметром 12-108 мм. системи KAN-therm Steel

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 730630

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для мереж водяного охолодження та опалення замкнутого типу. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма "KAN Sp.z o.o.", Польща, 16-001 Bialystok-Kleosin, ul.Zdrojowa, 51.

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Фірма "KAN Sp.z o.o.", Польща, 16-001 Bialystok-Kleosin, ul.Zdrojowa, 51., тел.: (0048) 857-49-92-00, факс: (0048) 857-49-92-01

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт відсутній. Постачається представництвом фірми.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

(згідно НРБУ-97): сумарна питома активність ПРН (Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137) ≤ 370 Бк/кг

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись умов транспортування, зберігання, використання готових виробів згідно інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби сталеві, оцинковані діаметром 12-108 мм. системи KAN-therm Steel, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Етикетка повинна бути на державній мові, із зазначенням виробника, складу сировини.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 20.12.2018 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Контроль продукції здійснюється на відповідність вимогам НРБУ-97. Періодичні лабораторні випробування (розширений контроль за показниками безпеки) партій продукції, що ввозяться, або тих, що в обігу, на відповідність вимогам цього висновку та санітарного законодавства України

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у
Кіровоградській області

вул.Пушкіна, 40/9, м.Кіровоград, 25006, тел.:
(0522) 33-12-52, тел./факс: 33-12-97

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 238 від 20.12.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Черненко О.М.